

POWIATOWA  
STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W OTWOCKU  
UL. KILINSKIEGO 1, 05-460 OTWOCK  
TEL. 22 7794430, 22 7792660  
PECZĘĆ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HKN.4300.5.53.2021

Wiązowna, dnia 28.05.2021 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Kingę Kotowską nr upoważnienia SSP.012.1.17.2021 i Renatę Kalinowską nr upoważnienia SSP.012.1.15.2021, Sekcja Higieny Komunalnej.  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja Uzdatniania Wody w Majdanie, ul. Widoczna 51.  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Pan Maciej Nejman – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

.....  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP/REGON/PKD odpowiednio: 5321940459/141008274/36.00.Z

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Maciej Nejman – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie  
(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* Nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*:

Pan Paweł Dąbrowski, Kierownik Działu Inwestycji i Usług Wod.-Kan.  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28.05.2021 r., godz. 12<sup>00</sup>
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*: nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowany podmiot nie działa na podstawie przepisów Prawo przedsiębiorców
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 28.05.2021 r., godz. 13<sup>15</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*: nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: stan sanitarno-higieniczny w stacji uzdatniania wody, zabezpieczenie zbiorników wody czystej i ujęć wody przed dostępem osób obcych, sprawność urządzeń uzdatniających, prowadzenie kontroli wewnętrznej jakości wody w 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania profilaktyczne pracowników mających bezpośredni kontakt z wodą.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*: nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*: nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*: nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie oceniano
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: nie wypełniono

## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Nadzór bieżący nad wodociągiem publicznym w Majdanie prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. Organem nadrzędnym jest Gmina Wiązowna, ul. Lubelska 59.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Kontrolowany podmiot posiada Decyzję z dnia 24.04.2019 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie – pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne, tj. na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z istniejących trzech studni o głębokości 34,7 m, 35,45 m i 36,0 m. Pozwolenie wodnoprawne udzielone na czas określony, tj. na okres 10 lat od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna.

Teren Stacji uzdatniania wody utrzymany czysto. Na terenie Stacji uzdatniania wody znajduje się jedna studnia nr 2 oraz 3 zbiorniki wody uzdatnionej – 2 żelbetowe i 1 stalowy (wszystkie po 150 m<sup>3</sup>). Poza terenem Stacji uzdatniania wody znajdują się 2 studnie (nr 3 i nr 3a). Aktualnie pracują studnie nr 2 i nr 3. Według oświadczenia osoby obecnej podczas kontroli od połowy 2020 r. studnia nr 3a została wyłączona z pracy, ze względu na utrzymujące się w wodzie surowej przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli). Stacja uzdatniania wody monitorowana jest całodobowo przez firmę Seris Konsalnet. Studnie również podłączone są do monitoringu.

Studnie zabezpieczone są przed dostępem osób obcych. Teren Stacji uzdatniania wody ogrodzony, oznakowany. Na ogrodzeniu umieszczona jest tabliczka z informacją „teren ochrony bezpośredniej, ujęcia wody podziemnej, osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

### Technologia uzdatniania wody.

Technologia uzdatniania wody nie uległa zmianie. Woda surowa na wejściu poddawana jest dezynfekcji przy użyciu lampy UV, a następnie uzdatnieniu poprzez: napowietrzanie, filtrację (odżelazianie 4 filtry, odmanganianie 4 filtry). W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość użycia podchlorynu sodu. Wydzielone jest pomieszczenie tzw. chlorowni zamykane na klucz, wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy oraz instrukcję udzielania I-pomocy, fartuch ochronny, okulary i rękawice ochronne, umywalkę do mycia rąk z bieżącą wodą. Zapewniono mydło i ręcznik. W suw oznakowane są punkty poboru wody.

Bieżący stan sanitarno-higieniczny w suw bez zastrzeżeń.

W suw wydzielona jest toaleta dla pracownika (miska ustępowa, natrysk, umywalka) – umywalka do mycia rąk wyposażona w mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, płyn do dezynfekcji rąk.

Badanie profilaktyczne pracownika mającego bezpośredni kontakt z wodą aktualne, okazano do wglądu orzeczenia o zdolności do pracy zgodnie z Kodeksem pracy.

Jakość wody w wodociągu publicznym w Majdanie w 2020 r. była zgodna z obowiązującymi przepisami. PPIS w Otwocku wydał ocenę jakości wody w dniu 18.12.2020 r., nr HKN.4300.12.2020 S.w.22384.2020, stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Pobór próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzony był zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem z PPIS w Otwocku. Zakres badanych parametrów z monitoringu przeglądowego i kontrolnego był zgodny z posiadaną technologią uzdatniania wody.

Okazano do wglądu rejestr pęknięć końcówek sieci wodociągowej w 2020 r. oraz rejestr awarii wodociągowych w 2020 r. Prowadzony jest również rejestr prac wykonywanych w Stacji uzdatniania wody.

W roku 2020 zarejestrowano 15 awarii, w tym 5 awarii na sieci wodociągowej. Po usunięciu awarii nie przeprowadzono badań jakości wody.

W 2020 r. przekazano do użytkowania 5 nowych odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 700 m. Przeprowadzono badanie jakości wody. Wyniki badania wody prawidłowe. Badania przeprowadzone przez laboratorium JARS, S.A.

Wodociąg zaopatruje w wodę 5573 mieszkańców.

Dobowa produkcja wody w roku 2020 (średnia) wyniosła 897,99 m<sup>3</sup>.

Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 75,1 km.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*: nie dotyczy

Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*:

1. Przeprowadzać badanie wody w zakresie mikrobiologicznym każdorazowo po usunięciu awarii sieci wodociągowej.

### **IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na .....Nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko)
- w wysokości: nie dotyczy
- słownie: nie dotyczy
- (nr mandatu karnego): nie dotyczy
- (podstawa prawna): nie dotyczy
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu .....
- (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu. Nie dotyczy

Kierownik Działu Inwestycji

i Usług Wod.-Kan.

Paweł Dąbrowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent

Kinga Korowska

Kierownik  
Sekcji Higieny Komunalnej

Renata Kalinowska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem w dniu 02.06.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

w Wiązownie

ul. Boryszewska 2

05-462 Wiązowna

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Ewelina Kowalska

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* .....

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić